

Приложение №1 к приказу № 99/3 от 22.08.2017 г.

«О назначении ответственных и утверждении инструкций
по пожарной безопасности в МКОУ «Зеленорощинская СОШ»

Директор:  Г. А. Панина

ИНСТРУКЦИЯ №1

О мерах пожарной безопасности в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Зеленорощинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского района Алтайского края по адресу: 658549, Алтайский край, Ребрихинский район, село Зеленая Роща, улица Зеленорощинская,32 и его филиалах: Плоскосеминский филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ» по адресу: поселок Плоскосеминский, улица Школьная,11 и Зиминская СШ филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ» по адресу: село Зимино, улица Центральная,59

1. Общие положения

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" и устанавливает правила поведения преподавательского состава, учащихся, обслуживающего персонала и работников школы при пожаре и соблюдение правил пожарной безопасности в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Зеленорощинская средняя общеобразовательная школа» и его филиалах: Плоскосеминский филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ», расположенного по адресу: поселок Плоскосеминский, улица Школьная,11 и Зиминская средняя школа филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ», расположенный по адресу: село Зимино, улица Центральная,59; правила содержания зданий, помещений, прилегающей территории являются обязательными для исполнения учительским составом, обслуживающим персоналом и работниками МКОУ «Зеленорощинская СОШ» и его двумя филиалами: Плоскосеминский филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ» и Зиминская СШ филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ»

1.1. Ответственный за пожарную безопасность проходит обучение один раз в три года в специализированной организации.

1.2. Учителя, обслуживающий персонал и работники школы и филиалов обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в школе и филиалах, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

1.3. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

1.4. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и кабинетах.

1.5. Руководитель образовательного учреждения организует проведение со всеми ответственными работниками и педагогическими работниками, а те в свою очередь с учащимися занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

1.6. Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их хранения.

1.7. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Характеристики образовательного учреждения и специфика пожарной опасности.

2.1. Территории МКОУ «Зеленорощинская СОШ» и его филиалов должны постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не нагромождать каким – либо оборудованием и предметами.

2.3. В период пребывания в здании образовательного учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.

2.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

2.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных нагревательных приборов.

2.6. За неисправностью электросети и электрооборудования обязаны следить техники - электрики и немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.7. На видном месте должны быть вывешены планы эвакуации на случай возникновения пожара, с текстовой частью, утвержденные директором школы и согласованы с начальником ТО ГПН.

2.8. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

По окончании занятий работники образовательного учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

Самым важным фактором в образовательном учреждении является пребывание учащихся различного возраста.

Производственные процессы ведутся в учебных мастерских на уроках технологии, в столовой образовательного учреждения при приготовлении пищи.

Имеются помещения классных комнат, складские помещения с инвентарем, с мебелью, служебные помещения работников, административные помещения.

Особо опасные в пожароопасном отношении помещения образовательного учреждения:

Класс химии и лаборантская комната – применение химически активных веществ, ЛВЖ, ГЖ при проведении практических (лабораторных) работ.

Класс физики и лаборантская комната – применение электроприборов при проведении практических (лабораторных) работ.

Класс информатики – большое количество электронной вычислительной техники, используемой для ведения учебного процесса.

Библиотека – большое количество горючих материалов, сконцентрированных на небольшой площади.

Учебные мастерские – наличие горючих материалов для столярных работ, сгораемого мусора (опилки, стружки, древесная пыль).

Кабинет «Технологии» – электронагревательное оборудование (утюги, плиты)

Столовая (буфет) – тепловое кухонное оборудование для приготовления пищи.

3. Запрещается

3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории образовательного учреждения.




3.2. Курить в помещениях образовательного учреждения.

- 3.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы в чердачных помещениях.
- 3.4. Хранить в здании образовательного учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
- 3.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 3.6. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.
- 3.7. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

4. Действия при возникновении пожара

- 4.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону №2-01, 2-22-14; ЕДДС – 22-3-05.
- 4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю или его заместителю.
- 4.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
- 4.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
- 4.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- 4.6. Силами добровольной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышения температуры, поражения электрическим током.

Ответственные за противопожарное состояние объекта защиты:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  | Т. И. Тишкова |
| 2. Ответственный за Плоскосеминский филиал |  | А. И. Поликарпов |
| 3. Заведующий Зиминским филиалом |  | А. И. Ковынев |